

解体撤去工事に関する質疑応答書 【平成 26 年 3 月 7 日受付分】

No.	質問内容	回答
1	構造図がありません、床補強他解体工事施工検討に必要です。頂けませんか？	竣工図を HP にて公表します。
2	設備図がありません、頂けませんか？	竣工図を HP にて公表します。
3	撤去跡の埋戻しの材料はマサ土でしょうか？	現場発土若しくはマサ土などの良質土での埋め戻し。
4	撤去跡の最終閉鎖工事(フェンスバリーケード)は必要でしょうか？	必要。
5	図面がないので判断できませんが、杭抜き工事はどうされますか？	竣工図を HP にて公表します。
6	意匠図をすべてください。 内装材のアスベスト確認が必要です。	竣工図を HP にて公表します。
7	特記仕様書に「地下」と記載されていますが、基礎のことでしょうか？	基礎および地中梁の事です。
8	現場管理者とは具体的に何になりますか？	設計事務所です。
9	近隣家屋調査の範囲を指示いただけませんか？	隣接する家屋のみ。
10	残置の隣地境界塀、擁壁を図面にて指示ください。	西側隣地境界部の擁壁については、残置する。

※「7」については、追記しております。(3/18更新)

解体撤去工事に関する質疑応答書 【平成 26 年 3 月 1 2 日受付分】

No.	質問内容	回答
1	工期が長くなっても構わないか？	<p>実施要綱に記載の工期内平成 26 年 7 月 31 日迄で、入札金額を確定してください。 工期を超える場合は、入札金額が最低金額であっても落札候補者とはなりません。</p> <p>なお、4 月 7 日以降は、現会館の全テナントが移転しておりますので、準備等での立入りや現場作業(軽微なもの)を行うことは可能です。</p> <p>ただし、4/7~25(予備日 4/26~5/2)は地質調査(ボーリング)作業のため、建物の南側・北側の 1-2 階部分に機材が搬入されていますので、作業の妨げにならないよう可能な範囲で対応いただくこととなります。</p>

解体撤去工事に関する質疑応答書 【平成 26 年 3 月 13 日受付分】

No.	質問内容	回答
1	仮説養生足場の仕様の指示はありますか？	歩行者および近隣への粉塵等の飛散なきこと、作業の安全性を確保すること、を考慮のうえ、施工者にて決定のこと。 詳細については、着工前に施工計画書に明記のうえ、監理者に提出し、承認を受けること。
2	水道については、給水本管止めとするとありますが、前面道路で掘削を行い本管で止めるのでしょうか？ それとも敷地内メーター部分の所での止めでよろしいのでしょうか。	前面道路の掘削は行わない。敷地内メーターを残置すること。メーターの取り扱いについては、行政指導によること。

※実施要綱に基づき、質疑受付締切日を 3 月 13 日（木）とさせていただいておりますので、14 日以降の質疑につきましては、受付できませんのでご了承ください。