


契約番号 0-022-01807

〈社〉大阪府宅地建物取引業協会 不動産会館ビル様

一般財団法人関西



微量PCB分析試験記録

採油年月日 平成26年3月4日 天候 晴 温度 一℃ 湿度 一%

受電総容量 一 kVA 対象設備 三相変圧器 30kVA、

試験編成

御立会者

〈社〉大阪府宅地建物取引業協会 上田真徳 様

作業責任者 棚橋 実

2014年 3月12日

受注番号	8385328-00
------	------------

SCAS Sumika Chemical Analysis Service

株式会社 住化分析センター 愛媛事業所
〒792-0801
愛媛県新居浜市菊本町一丁目7番5号
TEL 0897(32)3411 FAX 0897(32)9644



分析・試験報告書

2014年 3月 5日 ご依頼を受けました分析・試験の結果を
下記のとおりご報告いたします。

件名：電気用絶縁油微量PCB測定【社団法人大阪府宅地建物取引業協会 不動産会館ビル】
試料名：絶縁油 採取年月日：2014年3月4日
試料採取場所：—— 試料の由来：宅配受領

分析試験方法：絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル2.1.2
(平成23年5月 環境省)

試料名	分析試験項目	単位	分析試験結果	目標基準
機器名 : トランス 定格容量 : 3φ30kVA 型式 : RA メーカー : 三菱電機 製造年 : 1987年 製造番号 : H200612 油量 : 32L	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/kg	1.4	0.5
備考： * 絶縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である0.5mg/kg以下のときはPCB廃棄物に該当しない。 (平成16年2月17日 環廃産発第040217005号) ** 分析法検出下限値 0.15mg/kg				

本件につきご質問などございましたら、担当営業または下記までお問い合わせください。

責任者	担当者

TEL 0897(37)0081
FAX 0897(35)1782